

Информация о наличии объема свободной (резервируемой максимальной) для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения и информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35 кВ по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Наименование ПС	наименование присоединения (диспетчерское наименование)	Класс напряжения, кВ	Установленная мощность, тр-р, Sном	Пропускная способность с учетом критерия n-1, Sпс	Загрузка трансформатора по замерам, Sзам МВА	Загрузка трансформатора по замерам, %	Фактический резерв мощности, МВА	Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных доворов ТП и поданных заявок на ТП, без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ*, МВт	Подано заявок, МВА	Заключено договоров ТП, МВА
1	2	3	4	6	7	8	9		11	12	13
1	Гатч.ЭС	ТП-4П	6,0	0,250	0,263	0,150	57,14	0,113	0,021		
				0,250	0,263	0,000	0,00	0,263			
2	ПС-354 РП-1А яч.1, 38	ТП-13	6,0	0,400	0,420	0,224	53,33	0,196	0,144		
				0,400	0,420	0,000	0,00	0,420			
3	ПС-354 РП-6 яч.6, 25	ТП-19	6,0	0,400	0,420	0,128	30,48	0,292	0,220		
				0,400	0,420	0,000	0,00	0,420			
4	Гатч.ЭС	ТП-20	6,0	0,250	0,263	0,128	48,76	0,135	0,365		
				0,250	0,263	0,000	0,00	0,263			
5	ПС-354 яч.33, 67	ТП-21	6,0	1,250	1,313	0,286	21,79	1,027	2,005		
	ПС-354 яч.33, 67	ТП-21	6,0	1,250	1,313	0,000	0,00	1,313			
6	ПС-354 яч.33, 67	ТП-21А	6,0	0,630	0,662	0,229	34,62	0,433	0,102		
7	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26	6,0	0,100	0,105	0,033	31,43	0,072	0,053		
				0,063	0,066	0,020	30,54	0,046			
8	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26А	6,0	0,400	0,420	0,230	54,76	0,190	0,012		
				0,400	0,420	0,210	50,00	0,210			
9	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26/1	6,0	0,630	0,662	0,380	57,45	0,282	0,097		
10	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26/2	6,0	0,400	0,420	0,205	48,81	0,215	0,075		
11	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26/3	6,0	0,400	0,420	0,198	47,14	0,222	0,005		
12	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26/4	6,0	0,160	0,168	0,044	26,19	0,124	0,106		
13	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26/5	6,0	0,400	0,420	0,296	70,48	0,124	0,080		
14	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26/6	6,0	0,100	0,105	0,100	95,24	0,005	0,095		
15	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26/7	6,0	0,160	0,168	0,098	58,33	0,070	0,053		
16	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26/9	6,0	0,630	0,662	0,578	87,38	0,084	0,095		
17	яч.2 и яч.7 ГРУ-6кВ ПАО "БФ "Коммунар"	ТП-27	6,0	0,250	0,263	0,099	37,71	0,164	0,086		
				0,250	0,263	0,106	40,38	0,157			

18	ПС-354 яч.33, 67	ТП-28	6,0	0,630	0,662	0,396	59,86	0,266	0,823		
				0,630	0,662	0,000	0,00	0,662			
19	ПС-354 яч.33, 67	ТП-29	6,0	0,630	0,662	0,294	44,44	0,368	0,253		
				0,630	0,662	0,000	0,00	0,662			
20	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-30	6,0	0,250	0,263	0,182	69,33	0,081	0,000		
				0,250	0,263	0,195	74,29	0,068			
21	ПС-354 РП-4 яч.15, 20 (Покровское)	ТП-30А	6,0	0,1600	0,168	0,059	35,06	0,109	0,026		
22	ПС-354 РП-4 яч.15, 20 (Покровское)	ТП-30Б	6,0	0,2500	0,263	0,056	21,18	0,207	0,121		
23	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-30В	6,0	0,160	0,168	0,010	5,95	0,158	0,008		
24	ПС-354 яч. 10,77	ТП-31	6,0	0,630	0,662	0,327	49,43	0,335	0,487		
				0,630	0,662	0,000	0,00	0,662			
25	ПС-354 яч. 10,77	ТП-32	6,0	0,630	0,662	0,131	19,80	0,531	0,557		
				0,630	0,662	0,000	0,00	0,662			
26	ПС-354 яч. 10,77	ТП-33	6,0	0,160	0,168	0,002	1,19	0,166	0,292		
				0,160	0,168	0,000	0,00	0,168			
27	ОРУ-35 кВ ПАО "БФ	Т-1 ПС "Коммун	35,0	10,0000	10,500	5,438	51,79	5,062	0,000		
28	ОРУ-35 кВ ПАО "БФ "Коммунар"	В том числе ТП- 6	6,0	0,8000	0,840	0,735	87,50	0,105	0,000		
29	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26/10	6,0	0,0630	0,066	0,038	57,45	0,028	0,006		
30	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-26/11	6,0	0,250	0,263	0,080	30,48	0,183	0,173		
31	ПС-354 РП-4 яч.15, 20	ТП-30Г	6,0	0,250	0,263	0,143	54,48	0,120	0,093		
32	яч.2 и яч.7 ГРУ-6кВ ПАО "БФ "Коммунар"	ТП-27А	6,0	0,400	0,420	0,099	23,57	0,321	0,620		
				0,400	0,420	0,000	0,00	0,420			
33	ПС-354 яч. 9, 57	ТП-34	6,0	0,630	0,662	0,000	0,00	0,662	0,917		
				0,630	0,662	0,000	0,00	0,662			
34	ПС-354 яч. 9, 57	ТП-35 плановая	6,0	0,630	0,662	0,000	0,00		0,000	1,5	1,5
				0,630	0,662	0,000	0,00				
35	ПС-354 яч. 9, 57	ТП-36 плановая	6,0	0,630	0,662	0,000	0,00		0,000		
				0,630	0,662	0,000	0,00				

36	ПС-354 яч. 27,42	ТП-37 плановая	6,0	1,250	1,313	0,000	0,00	0,000	3,00	3,00	
				1,250	1,313	0,000	0,00				
37	ПС-354 яч. 27,42	ТП-38 плановая	6,0	1,250	1,313	0,000	0,00	0,000	3,00	3,00	
				1,250	1,313	0,000	0,00				
38	ПС-354 яч. 27,42	ТП-39 плановая	6,0	1,250	1,313	0,000	0,00	0,000	3,00	3,00	
				1,250	1,313	0,000	0,00				
39	ПС-354 яч. 9, 57	ТП-40 плановая	6,0	0,630	0,662	0,000	0,00	0,000	1,150	1,150	
				0,630	0,662	0,000	0,00				
40	ПС-354 яч. 9, 57	ТП-41 плановая	6,0	0,630	0,662	0,000	0,00	0,000	1,150	1,150	
				0,630	0,662	0,000	0,00				
41	ПС-354 яч. 9, 57	ТП-42 плановая	6,0	0,400	0,420	0,000	0,00	0,000	0,600	0,600	
				0,400	0,420	0,000	0,00				
42	ПС-354 яч. 9, 57	ТП-43 плановая	6,0	0,250	0,263	0,000	0,00	0,000	0,600	0,600	
				0,250	0,263	0,000	0,00				
43	ПС-354 яч. 9, 57	ТП-44 плановая	6,0	0,250	0,263	0,000	0,00	0,000	0,600	0,600	
				0,250	0,263	0,000	0,00				
ИТОГО				44,67	46,90	11,93	25,43	19,92	7,99	6,250	6,250

Главный инженер



А.А. Бойко