

Опросный лист
на заказ ячейки КСО-298 или т.п.

1	Порядковый номер камеры	
2	Номинальное напряжение- 6 кВ	
3	Тип, сечение, номинальный ток сборных шин - АДЗ1Т 100х6	
4	Схемы главных цепей	
5	Назначение камеры	
6	Шинный разъединитель	РВЗ 10/1000
7	Линейный разъединитель	РВЗ 10/1000
8	Выключатель, тип, напряжение, ток	Вакуум.выкл 10кВ 1600А
9	Блок управления выключателем	БУ-12
10	Коэффициент трансформации трансформаторов тока	ТОЛ-10 3 шт 1000/5
11	Трансформатор напряжения	
12	Трансформатор собственных нужд	
13	Предохранители (тип, номинальный ток)	
14	Количество ТНП, тип	
15	Количество ОПН, тип	ОПН-6 кВ 3 шт
16	Амперметр, шкала А	нет
17	Вольтметр, шкала В	нет
18	Элементы эл.магнитных блокировок	нет
19	Марка и сечения кабеля	АСБ2л 3х240
20	Микропроцессорная защита	Микропроцессорная РЗА, защита КЛ по ТО и МТЗ
21	Наличие учета	нет

Дополнительные требования:

1. Габариты ячейки должны быть: высота не более 2400мм, ширина не менее 900мм, глубина произвольная.
2. Высоту шин определить по месту при осмотре перед началом работ.

Главный инженер АО "КЭС"



А.А. Бойко